

	仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET		工程号 ENG. NO.		主项号 PROJ. NO.		
	投入式液位变送器 D/P TRANSMITTER-LEVEL		图号 DWG. NO.				
	合同号 CONT. NO.		设计阶段 STAGE	施工图			
位号 TAG NO.							
用途 SERVICE		雨水池液位					
P&ID号 P&ID NO.							
设备位号 EQUIP. NO.							
操作条件 OPERATING CONDITIONS							
工艺介质 PROCESS FLUID		雨水					
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G)		常温					
操作温度 OPER. TEMPER. °C		常压					
操作密度 DENSITY AT OPER. kg/m3							
液位起始范围 INIT. LEVEL RAN. mm							
法兰间距 FLANGE DISTAN. mm							
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION							
型号 MODEL							
测量范围 MEAS. RANGE		0~35kPa					
精度 ACCURACY		0.5					
输出信号 OUTPUT SIGNAL		4~20mA					
测量原理 MEAS. PRINCIPLE							
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL		316L					
本体材质 BODY MATERIAL							
终端接头规格 END CONN. SIZE							
电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE		M20*1.5					
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS							
防护等级 ENCLOSURE PROOF		IP67					
安装形式 INSTALLATION TYPE							
隔离介质密度 DENS. OF SEAL MED. kg/m3							
密封膜片材质 DIAPHRAGM MATERIAL							
法兰材质 FLANGE MATERIAL							
法兰标准及等级 FLANGE STD. & RATING							
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING							
正负迁移范围 ELEVATION & SUPPRESSION							
附件 ACCESSORIES							
输出指示表 OUTPUT INDICATOR							
毛细管长度 CAPILLARY LENGTH							
制造厂 MANUFACTURER							
数量 QUANTITY		1					
备注 REMARKS		3.5米的投入式液位变送器				郑辉 姜洲	
修改 REV.	说明 DESCRIPTION	设计 DESD	日期 DATE	校核 CHED	日期 DATE	审核 APPD	日期 DATE

陈延平 审核